



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Республике Дагестан

Управление надзорной деятельности и  
профилактической работы

Отдел надзорной деятельности по  
городу Кизилюрт и Кизилюртовскому району

РД, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 24, тел. 2-18-03

### **Предписание № 145/1/128**

по устранению нарушений требований пожарной безопасности  
Директору Бавтугайской средней общеобразовательной школы №2

Шахрудиновой Асият Шамиловны

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора  
города Кизилюрт и Кизилюртовского района по пожарному надзору  
№ 145 от «26» июня 2015 года, , ст. 6 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период  
с 10 час. 00 мин. «10» июля 2015г. по 11 час. 00 мин. «10» июля 2015г.  
проведена плановая проверка государственным инспектором города  
Кизилюрт и Кизилюртовского района по пожарному надзору капитаном  
внутренней службы Абдулманаповым А.М. Бавтугайской СОШ№2 по  
адресу: г. Кизилюрт, п. Бавтугай, ул. Дахадаева, 28

совместно: директором СОШ №2 Шахрудиновой А.Ш.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г № 69-ФЗ «О  
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения  
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
I	II	III	IV	V
1	Установить ширину эвакуационных дверей не менее 1.20 метров	П.5.2.14 (своды правил) п.6.16* (СНиП 21-01-97*) Ст. 46 ФЗ №184от 27.12.2002	до 01.02.2016г	
2	Не допускать к работе лиц не прошедшие прохождения пожарно-	Основание п. 3 (ППР)	до 01.02.2016г	



3	Заключить договор на техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации.	Основание п. 63 (ППР)	до 01.02. 2016г	
4	Привести в исправное состояние автоматическую пожарную сигнализацию	Основание п. 61(ППР)	до 01.02. 2016г	
5	Обеспечить системой пожарной сигнализации подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	Основание п. 7статьи 83 ФЗ №123	до 01.02. 2016г	
6	Провести проверку огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения СОШ	Основание п. 21 (ППР)	до 01.02. 2016г	
<b>Котельная</b>				
7	Установить Помещение котельной на расстоянии не менее 4-х метров от сборно-щитового корпуса.	Основание п. 1.8* (СНиП 2-35-76)	до 01.02. 2016г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



«15» июля 2015г.

Инспектор ОНД Абдулмананов А.М.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор СОШ №2 п. Бавтугай  
Шахрудинова А.Ш.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575774

Владелец Шахрудинова Азипат Шамиловна

Действителен с 25.05.2021 по 25.05.2022